

रिपोर्ट:- फायर स्विच फेस प्रथम सैक्टर-2 नोएडा

पत्र संख्या:- 27-16/का०/70/05

दिनांक-18-2-05

सेवा में

प्रभारी भवन प्रकोष्ठ
सैक्टर-6 नोएडा
गौतमबुद्ध नगर

विषय:- सिटी पब्लिक स्कूल भवन प्लान न०-ई-3, सैक्टर-6। नोएडा में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव। भूतल कवर्ड एरिया-716.93 वर्ग मीटर, अर्थात्-11.85 मीटर।

महोदय,

कृपया आपके इण्डोर्समेंट पत्र दिनांक-18-2-2005 के अनुपालन में उपरोक्त विषयक स्कूल भवन का निरीक्षण किया गया तो भवन में स्थापित होजरील, डाउनकमर, पम्प व फायर कैमिकल एक्स्टिंग्यूशर्स स्थापित किया हुआ संतोष जनक दशा में पाया गया।

भवन में सैट बैक/स्ट्रचरल त्रुटि का निर्णय नोएडा अगार्टी द्वारा ओझित है। प्रबन्धक को सुझाव दिया गया कि भवन प्रयोग करने से पूर्व सभी अग्नि शमन उपकरणों को यथा स्थान रखना तथा भवन में स्थापित अग्नि शमन व्यवस्थाओं का मेन्टीनेन्स एवं तैदिव कायशील दशा में बनाये रखना अत्यावश्यक है। साथ ही साथ दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था एवं विद्युत की सुरक्षा व्यवस्था को भी नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के मानक के अनुसार बनाये रखना अपरिहार्य है। व्यवस्था में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर निर्गति किया गया अनपत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर अनपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

शुभ अग्नि सुरक्षा सुक्ति
नोएडा अग्नि सुरक्षा विभाग
कॉन्ट्रोल रूम नोएडा
फेस-1, नोएडा